



KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	
Wpłynęło	31. 08. 2015 44809
Przydzielono:	Przyzydent Miasta KPrata + BRM
Podpis:	

TS/025/ 332 /2015/3

Katowice, 26.08.2015 r.

Pani
Śława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Szanowna Pani Prezydent!

Górnosląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jeszcze raz pragnie przeprosić mieszkańców Piekar Śląskich za zakłócenia w dostawie wody, które miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia. Panująca w ostatnim miesiącu na niespotykaną skalę w naszej szerokości geograficznej fala upałów przyczyniła się do znacznie zwiększonego okresowo zapotrzebowania na wodę w północnym obszarze funkcjonowania naszej Spółki oraz spadków ciśnienia wody tłoczzonej magistralą DN 800 mm z SUW Bibiela do Piekar Śląskich. Upały sprawiły, iż kumulacja rozbiorów wody występowała w godzinach późno wieczornych, co prowadziło do gwałtownej i znacznej zmiany prędkości przepływu i ciśnień w układzie dystrybucji. Dla zapewnienia zrównoważenia dostaw wody konieczne było na czas godzin szczytowych rozbiorów wody podnoszenie wyjściowego ciśnienia wody w pompowni II⁰ SUW Bibiela. W konsekwencji, przy jednocześnie wyższej temperaturze wody (przeszło 20⁰C), miało miejsce krótkotrwałe porywanie ze ścianek wodociągu DN 800 mm relacji SUW Bibiela – Piekary Śląskie luźnych cząstek związków mineralnych, co wpłynęło na podwyższenie w dostarczanej wodzie parametrów barwy, mętności, żelaza i manganu.

Celem zminimalizowania ilości takich sytuacji i dla poprawy pewności dostaw wody dla miasta Piekary Śląskie w ostatnich latach wykonano szereg inwestycji w zakresie modernizacji i przebudowy magistral wodociągowych:

- przebudowa wodociągu DN1100/1000 mm na wodociąg DN 800 mm długości 1,3 km z rur stalowych z wykładziną cementową pomiędzy Brzozowicami a Brzezinami,
- wykonanie wykładziny cementowej wodociągu DN 600 mm na odcinku SUW Bibiela – Piekary Śląskie dz. Kozłowa Góra długości 14,9 km,